

A-381/18/2018

Kartuzy, dnia 30.03.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach”

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 30.03.2018 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Ilekrót w opisie jest napisane wyk. Jesion bielony jaki materiał ma na myśli zamawiający?

Odpowiedź:

Lite drzewo jesionowe odpowiednio wybawione lub płyta stolarska pokryta obustronnie fornirem grubości min. 0,8 mm klasy A. Materiał ma być pokryty z wierzchu lakierem półmatowym trudno zapalnym.

Pytanie nr 2:

Zarówno w opisach jak i przy rysunkach jest użyty materiał jesion bielony - półmat - czy to jest płyta melaminowana ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

Konstrukcja mebli jest w kolorze białym - materiał HPL 12 mm, z rysunków wynika, że HPL ma 2 cm - czy jest to płyta wiórowa oklejona Hpl 0,8 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 9 i 10 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza dla opisanej płyty HPL produkt równoważny, płytę MDF gr. min. 19 mm niezapalną klasy –B – s1, d0. Płyta ma być malowana natryskowo na półmat RAL9003. Użyte materiały muszą być trudnozapalne. Plecy regałów i szaf mają być w kolorze wskazanym w tabeli, jednakże grubość zastosowanej płyty nie może być mniejsza niż 10 mm.

Z uwagi na fakt, że półki szaf, regałów i komód przeznaczone będą do przechowywania księgozbiorów, należy uwzględnić duże obciążenia. W tym celu przy półkach o szerokości ponad 80 cm, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualne rozwiązania zapobiegające uginaniu półek.

Zamawiający dopuszcza jednakże rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że zamiast płyty wiórowej należy zastosować płytę MDF. Należy mieć na uwadze, że półki mają posiadać wytrzymałość zapewniającą brak uginania się. Zakładane obciążenie półki to ok. 45 kg/mb półki.

Pytanie nr 4:

Do czego odnosi się opis powierzchnia Lakier trudno zapalny - lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy.

Odpowiedź:

Lakierem należy pokryć wszystkie materiały z jesionu bielonego oraz wszystkie elementy drewniane (nóżki, uchwyty, itp.)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach
83-300 KARTUZY, ul. Gdańska 15
NIP 589-10-80-479, REGON 0284405
e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl
tel/fax 58 681 15 15

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. J. Żurakowskiego w Kartuzach

mgr Kazimiera Nowicka